



AQUACONSULT[®], spol. s r.o.

pitné - odpadní - průmyslové vody

ÚSTŘEDÍ: Dr.Janského 953, 252 28 Černošice

**Stavební úřad
a
investor stavby**

Váš dopis/ze dne

naše značka

vyřizuje

dne 15.6.01

Věc: Vyjádření provozovatele vodovodu k projektové dokumentaci

Akce : vodovodní přípojka – Karlík č.kat.1408/2

Zodpovědný projektant :

Provozovatel vodovodu s předloženou dokumentací **souhlasí s následujícími podmínkami :**

- k připojení vodovodní přípojky na veřejný řad je dle § 11 odst.4 zákona č. 144/78 Sb.je oprávněn pouze provozovatel vodovodu a kanalizace (montážní práce u vodovodu až po vodoměr)

- provádění svépomocí je u vodohospodářských děl včetně přípojek vyloučené - je přípustné pouze u zemních prací

- po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele vodovodu k placení vodného

- přípojka vodovodu musí odpovídat technickým podmínkám provozovatele

- kompletní vodoměrnou soupravu dodá provozovatel vodovodu

- příp. vlastní zdroj vody(studna) nesmí být propojen s vodovodní řadem ani přes zpětnou klapku nebo uzavírací armaturu

- investor provede tlakovou zkoušku vodovodní přípojky dle ČSN a přizve k ní prac. provozovatele vodovodu

- před kolaudací předloží investor provozovateli 1 paré zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky

- veškeré uložení potrubí musí být před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno

zást. provozovatele

