



AQUACONSULT, spol s r.o.

pitné - odpadní - průmyslové vody

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Stavební úřad a investor

Váš dopis/ze dne

naše značka
ZV1085

vyřizuje

dne
19.7.06

Věc: Vyjádření provozovatele kanalizace a vodovodu k projektové dokumentaci

Akce : kanalizační přípojka k RD č.p. 1030, ||

Zodpovědný projektant : |

Investor:

Provozovatel kanalizace a vodovodu s předloženou dokumentací **souhlasí s následujícími**

podmínkami:

- k připojení vodovodní a kanalizační přípojky na veřejný řad je dle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel vodovodu a kanalizace (montážní práce u vodovodu až po vodoměr)
- do kanalizace nebudou svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z ploch a střech, drenážní vody z odvodňování sklepních prostor, vody z vypouštění bazénů a mytí automobilů)
- **smí být použit pouze provozovatelem schválený typ čerpadla a vystrojení čerpací jímky**
- **po dobu záruky smí být veškeré zařízení čerpací stanice opravováno pouze zhotovitelem**

přípojky

- čerpací stanice je majetkem vlastníka připojené nemovitosti, který hradí veškeré

pozáruční opravy

- přípojka kanalizace včetně revizních šachet bude vybudována vodotěsná, po realizaci bude provedena zkouška vodotěsnosti gravitační části přípojky včetně revizních šachet dle ČSN 75 6909 na náklady investora, k této zkoušce musí být přizván provozovatel kanalizace, **rovněž musí být provedena zkouška**

výtlaku z čerpací stanice

- veškeré uložení potrubí musí být před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno
- po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele kanalizace a vodovodu k placení stočného a uzavření smlouvy

- před kolaudací předloží investor provozovateli 1 paré zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky

technik provozu VaK

Dr. Janského 953
252 28 Černošice
technik provozu VaK